

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

SOLNE MIASTO Sp. z o.o.  
ul. Tadeusza Kościuszki 15  
32-020 Wieliczka  
NIP 6832040792 REGON 120998511  
KRS 0000336614

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Zamawiający – **Solne Miasto Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka, ul. T. Kościuszki 15**, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na **Budowę Centrum Edukacyjno-Konferencyjnego przy ul. Jedynaka w Wieliczce w formule zaprojektuj i wybuduj, udziela odpowiedzi:**

**Pytanie nr 1.**

Czy w zakresie budowy obiektu należy uwzględnić ogrodzenie? Jeśli tak proszę o podanie parametrów.

**Odp.** Należy uwzględnić ogrodzenie elementów zagospodarowania zgodnie z opisem PFU

a. ogrodzenie ogródka:

systemowe ogrodzenie panelowe, gładkie wyposażone w furtkę skrzydłową -na podmurówce - płyty systemowe o wys. 20 cm

Charakterystyka:

- średnica drutu – 5 mm
- kolor zielony, wysokość panela 1530mm
- szerokość panela – 2500 mm
- wymiar oczek – 50x200 mm
- przekrój słupa= 60x40 mm

b. Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego

systemowe ogrodzenie panelowe, gładkie wyposażone w furtkę skrzydłową i bramę o szer. 4m.

Ogrodzenie na podmurówce - płyty systemowe o wys. 20 cm

Charakterystyka:

- średnica drutu – 5 mm
- kolor zielony, wysokość panela 1530mm
- szerokość panela – 2500 mm
- wymiar oczek – 50x200 mm

- przekrój słupa= 60x40 mm

Dodatkowo należy zamontować piłkochwyty za bramkami oraz po jednym panelu bocznym – rozwiązanie systemowe.

Charakterystyka:

- wysokość – 6 m

- siatka polipropylenowa o oczku 8x8cm

- słupy stalowe w kolorze zielonym na fundamencie monolitycznym

### **Pytanie nr 2.**

Proszę o potwierdzenie że wyposażenie meblowe w skład którego wchodzi stoły, krzesła, ławki, pomoce dydaktyczne, tablice, biurka nauczycielskie są poza zakresem budowy obiektu natomiast należy je uwzględnić w projektach wykonawczych.

**Odp.** Tak, wyposażenie meblowe w skład którego wchodzi stoły, krzesła, ławki, pomoce dydaktyczne, tablice, biurka nauczycielskie są poza zakresem budowy obiektu natomiast należy je uwzględnić w projekcie aranżacji wnętrz będącym częścią projektu wykonawczego.

### **Pytanie nr 3.**

Proszę o potwierdzenie że jednolity system informacji wizualnej jest poza zakresem realizacji zadania natomiast powinien być uwzględniony w dokumentacji projektowej.

**Odp.** Tak, jednolity system informacji wizualnej jest poza zakresem realizacji zadania natomiast powinien być uwzględniony w projekcie aranżacji wnętrz będącym częścią projektu wykonawczego

### **Pytanie nr 4.**

Proszę o informację czy jednolity system informacji wizualnej powinien być wykonany w formie tablic stałych czy informacji elektronicznej?

**Odp.** Na System Identyfikacji Wizualnej składają się elementy graficzne tj.:

tablice informacyjne zewnętrzne, tablice informacyjne wewnętrzne, szyldy, tabliczki informacyjne przy/na drzwiach, breloki przy kluczach itp.

**Pytanie nr 5.**

Czy w zakresie wyposażenia jest informacja wizualna Sali gimnastycznej? Proszę o podanie parametrów oraz czy tablicę należy uwzględnić w projekcie wykonawczym.

**Odp.** Nie, zakres nie obejmuje wyposażenia informacji wizualnej Sali gimnastycznej.

**Pytanie nr 6.**

Czy tablica informacyjna Sali gimnastycznej jest objęta etapem budowy obiektu?

**Odp.** Nie, zakres nie obejmuje wyposażenia informacji wizualnej Sali gimnastycznej.

**Pytanie nr 7.**

Czy Inwestor posiada dokumentację geologiczną? Jeśli tak proszę o udostępnienie.

**Odp.** Dokumentacja została udostępniona na stronie.

Prezes Zarządu  
*Sodkiewicz*  
Solne Miasto Sp. z o.o.

