



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WIELICZCE

Wieliczka, dnia 23 lutego 2024 r.

PSSE.HK.9010.18.2024

**Solne Miasto Sp. z o. o.**

ul. T. Kościuszki 15  
32-020 Wieliczka

Dotyczy: zbiorczej rocznej oceny pływalni za rok 2023,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce działając na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) przesyła w załączeniu protokół rocznej oceny wody na pływalni za rok 2023 w zakresie spełnienia wymagań rozporządzenia.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce w wyniku przeprowadzonej oceny stwierdza:

woda na basenie kąpielowym zlok ul. T. Kościuszki 15 w Wieliczce, **odpowiada wymaganiom** Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) z **nieprawidłowościami**.

- 1) brak przeprowadzonych badań wskazanych w uzgodnionym harmonogramie badań wody co stanowi naruszenie § 3 ust.1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).  
Należy nadmienić, że zarządca wykonał brakujące parametry w późniejszym terminie.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Wieliczce  
*Adam Jędrzejczyk*

Załącznik:

1. Protokół rocznej oceny wody na pływalni za rok 2023

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

Ref. spr.: M. Generowicz, tel.: (12) 288 01 38 wew. 106

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce  
32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 13  
www.gov.pl/psse-wieliczka e-mail: psse.wieliczka@sanepid.gov.pl  
adres skrytki na ePUAP: /pssewieliczka/skrytka  
adres do e-doręczeń - AE:PL-87658-43686-CCCFR-23  
sekretariat PPIS tel.: (+48) 12 288 01 38, REGON: 351582987 / NIP: 683-17-48-721